

RoDrink ivóvíztartályok használati útmutató



Termék neve:	RODRINK polietilén ivóvíz tartály (alapanyag: Matrix Revolve 5056)
Termék típusai:	Típusok: Rodrink 2200 L, 2600 L, 3000 L, 3300L, 3500L, 5000L, 6000L, 8000L, 10000L, 12000L, 16000L, 20000L, 22000L, 25000L, 30000L, 35000L, 40000L, 45000L, 50000L, 55000L, 60000L, 65000L
Alkalmazási terület:	Ivóvíz -ellátás ivóvíz tartály (háztartási és nem háztartási felhasználásra); közegészségügyi szempontból a mérettartományra nincs korlátozás
Hazai forgalmazó:	Neve: Roto Slovenija d.o.o. Címe: 9201 Puconci, Puconci 12 Számlázási címe: 9201 Puconci, Puconci 12 Adószáma: SI 71154205 EU s országból: Szlovénia

A RoDrink termék közegészségügyi alkalmazási feltételeit maradéktalanul be kell tartani a felhasználónak:

- 1) A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 45°C-ot nem haladhatja meg.
- 2) Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás; ivóvíz tartály (háztartási és nem háztartási felhasználás); közegészségügyi szempontból a mérettartományra nincs korlátozás
- 3) A termékek tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan az ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás esetében az 5/2023. (1.12.) Kormányrendeletben, illetve a 316/2013. (VIII. 28.) Konn. rendeletben és a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak szerint kell eljárni.

A tisztítási és fertőtlenítési utasítás betartása kötelező:

- 4) A terméket használat előtt át kell öblíteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt közvetlen emberi felhasználásra szánt vízként felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a termék rendeltetésszerű használatát.
- 5) A termék alkalmazását követő első hetekben szerves anyag kioldódására lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.

A RODRINK VÍZTARTÁLYOK KARBANTARTÁSÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁS

A TARTÁLY KARBANTARTÁSA

A tartály karbantartása magában foglalja a tartály rendszeres ellenőrzését és tisztítását. A víztartály tisztítását csak akkor szabad elvégezni, ha a tartály üres.

A tartályt nagynyomású forróvízes mosóval lehet tisztítani. A forróvízes nyomástisztítóval történő tisztítás folyamata:

1. A tartály kiürítése
2. A tartály falainak tisztítása nagynyomású forró vízzel (legfeljebb 80 °C-os hőmérséklet). Ezt a lépést csak a tartály tetején lévő nyitott bűvónyílás mellett lehet elvégezni.
3. A tartályt tisztítását követően a benne lévő vizet ki kell szivattyúzni.

A tisztításhoz klór is használható. A tartály klórral történő fertőtlenítését egy erre tanúsított cég végezheti aki a fertőtlenítést követően a tiszta tartályról tanúsítványt állít ki.

A tartály rendszeres karbantartása magában kell, hogy foglalja a tartály havi ellenőrzését. Amennyiben a tartály előtt homokszűrők és egyéb szűrők vannak csatlakoztatva, meg kell határozni a szűrők tisztításának és cseréjének időszakát, hogy a tartályban lévő víz a lehető legtisztább legyen.

Dátum: 2024 július 3.


.....
Nusa Pavlinjek /Roto Slovenija d.o.o
ügyvezető igazgató
céges pecsét